



Anmerkungen:

- Erdung am Haus durch Erdspeiß, gemessen mit 13 Ohm (Erdwiderstand)
- in Frankreich erfolgt die Versorgung bis 18kW über einphasigen Anschluß
- an Punkt A müsste meines Erachtens noch ein LSS, 63A, zum Schutz des FI's des Hausanschlusses zwischengeschaltet werden ?
- an Punkt B wäre ggf. ebenfalls ein LSS, 40A, zum Schutz des FI's der Unterverteilung 1 einzufügen...
- bei Anschluß der Unterverteilung 2 (siehe rot) ist der FI der Unterverteilung 1 zwischen SOC 60-100% regelmäßig ca. 10x geflogen
- bei Anschluß der Unterverteilung 2 (siehe grün) ist der FI der Unterverteilung 1 zwischen SOC 60-100% nie geflogen
- FI der Unterverteilung 2 hat nie ausgelöst